

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«10» ноября 2023 г., 66230061000203635127
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД
и ПР**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» ноября 2023 г., 14 час. 00 мин. № 2311/024-66/105-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Ревда, пер. Больничный, 2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «10» ноября 2023 г., № 2311/024-66/105-П/ПВП, учетный номер проверки 66230061000203635127.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Демидова Лариса Юрьевна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО по пожарному надзору)
2. Шуравин Андрей Геннадьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При записи инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) записка была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается в объект контроля в соответствии с Положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Ревда, ул Максима Горького, Здание 3

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контрольной деятельностью или адрес (местоположение) недвижимых объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ревдинский педагогический колледж" ИНН 6627008137, адрес регистрации юридического лица: обл Свердловская, г Ревда, ул Максима Горького, Здание 5

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, его индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.
по «22» ноября 2023 года, 17 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиями,

установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 2(1). Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

20.11.2024

2. На кровле не предусмотрено ограждение п.1, ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании», ст.4, 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.8.11 СНиП 21-01-97* "Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений";

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

20.11.2024

3. Группа помещений складского назначения (1-ый этаж: пом. №7, 8, 9, 10, 11 по тех паспорту) и общий коридор (1-ый этаж: пом. №50) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости п.1, ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании», ст.4, 6, ст. 88, табл. 23, 24 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.4 СНиП 21-01-97* "Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности


Срок устранения нарушения:

20.11.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение, обязательное требование, сведения, являющиеся дополнительными нарушениями обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выданной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО по пожарному надзору) Шуравин Андрей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность, наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, должностного представителя)



Подпись

Шуравин Андрей Геннадьевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО по пожарному надзору), телефон: 83439735665, e-mail: tond-revda@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность, наименование должностного лица, непосредственно подготовившего проект подписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

директор А.М. Воронцова

«11» часов «00» минут «20» ноября 2023 г.

Шуравин Андрей Геннадьевич

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522582

Владелец Бормотова Лариса Владимировна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024